



Comune di Cavedine

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Ufficio lavori pubblici

Via XXV Aprile n° 26 38073 Cavedine Tn

Telefono 0461 569628 fax 0461 568400

Cavedine 21 gennaio 2014 prot. 748

Oggetto: Parziale cedimento della carreggiata della strada comunale Carnion-Trebi in corrispondenza della p.f. 689/1 del C.C. di Brusino.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993n. 26 e s.m.)

Premesso che a seguito delle forti precipitazioni meteoriche avvenute fra venerdì 17 e domenica 19 gennaio 2014 si sono verificati danni alla viabilità comunale, con un improvviso cedimento della rampa di sostegno posta a valle della strada comunale denominata "Carnion-Trebi" posta in corrispondenza della p.f. 698/1 del CC di Brusino.

Il cedimento, causato dal continuo dilavamento della rampa di sostegno ha prodotto vistose fessurazioni nel manto stradale con conseguente abbassamento del piano viabile e perdita di tenuta della strada.

Situazione che ha fatto venir meno le condizioni di sicurezza della circolazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si rende necessario provvedere immediatamente con la posa di transenne e/o palizzata in legno al fine di interdire da subito la circolazione in prossimità del limite laterale della strada.

Data la modesta larghezza della strada si provvederà all'istituzione di un senso unico alternato regolato "a vista".

Successivamente, previa redazione degli elaborati progettuali, si dovrà intervenire con un consolidamento della carreggiata mediante la realizzazione di una scogliera di sottoscarpa e cordolo in c.a. posto in sommità a protezione del limite stradale completo di barriera di sicurezza. Il tratto di strada, ad opera ultimata, dovrà essere completamente riasfaltato.

In fase progettuale potrà essere presa in considerazione l'opportunità di realizzare un muro di contenimento qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare la scogliera in sassi.

Inoltre in prossimità della rampa a monte della strada è presente anche un masso in condizioni di precaria stabilità che era stato precedente monitorato ma che a seguito delle ultime precipitazioni appare necessario rimuovere. Il tratto interessato dai lavori risulta pari a circa ml. 100,00 per una spesa presunta di Euro 75.000,00.

Il sopralluogo e' stato effettuato alla presenza dell' Arch. Pierluigi Beuzer del Servizio Prevenzione Rischi al fine di verificare la situazione ed accertarne la necessità di una immediata cantierizzazione dell'opera.

DICHIARA

Che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza per cui ha è redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.

Il Responsabile del Servizio Técnico
Silvano Cattai

Il sottoscritto Renzo Travaglia, in qualità di Sindaco del Comune di Cavedine conferma quanto sopra in particolare per quanto concerne la situazione di pericolo per la sicurezza ed incolumità pu

Il Sindaco
Renzo Travaglia