

Allegato A

- ✓ Planimetria scala 1:500 con rilievo area artigianale, indicazione linee di sezione e distanza di prima approssimazione (DPA) da linee elettriche e cabine
- ✓ Sezioni longitudinali (scala 1 : 500) con ingombro fabbricati lottizzazione 2008
- ✓ Sezioni trasversali (scala 1 : 500) con ingombro fabbricati lottizzazione 2008

*DISTANZA DI PRIMA APPROXIMAZIONE (DPA)
DA LINEE ELETTRICHE E CABINE
PARAGRAFO 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL D.M. 29.05.2008*

A9 - Doppia Terna con mensole normali (serie 132/150 kV)

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO							
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]					
		ZONA A			ZONA B		
		Corrente A	D.P.A. m	Rif.to	Corrente A	D.P.A. m	Rif.to
22.8	307.75	576	26	A9a	444	23	A9b
31.5	585.35	870	32	A9c	675	28	A9d



